






MEDIDOR INTELIS

VISTA LATERAL

VISTA DESDE ARRIBA



- LAS MEDIDAS REFERIDAS SON LAS MINIMAS EXIGIDAS
- LOS DIAMETROS DE LOS CAÑOS CAMISA SON ESQUEMATICOS
- LAS PAREDES DEBERAN R DE LADRILLOS COMUNES (NO CERAMICOS)
- TODOS LOS CAÑOS DEBERÁN SER AQUASYSTEM (VERDE)
- FIJAR CAÑERÍA CON GRAMPAS TIPO OMEGA
- TODOS LOS GABINETES MULTIPLES DEBEN TENER UNA LOZA DE BASE
- LAS PAREDES DEBEN TENER MINIMO 15 CM DE REVESTIMIENTO



**Inspecciones:
Lunes y Miércoles**